УЛААНБААТАР ХОТ БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 20-Р ХОРОО ИРГЭН С. ГАНБАТЫН ЭЗЭМШИЛ ГАЗАРТ ТАВИГДСАН 10/ 0,4 кВ-ЫН 63 кВА ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ ТРАНСФОРМАТОРЫН ДЭД СТАНЦЫН ПАСПОРТ

Дэд станцын техникийн үзүүлэлт

1. Дэд станцын барилгын хэсэг

1	Материал	*Агаарын оруулгатай КТПН*
2	Суурь	
3	Хөрсний байдал	*Хайргатай, бор хөрстэй*
4	Хөрсөнд суусан хэмжээ /гүн/	*1,5 метр*

2. Дэд станцын газардуулгын байгууламж

1	Зоосон гадасны материал, тоо	*50х50х5мм-ын булан төмөр 30 ширхэг*
2	Холбосон зурвасны хөндлөн огтлол, урт	*Огтлол ___4х12_____ м* *Урт _____44_____ м*
3	Газардуулгын хүрээний бүх холболтыг хийсэн арга	*Цахилгаан гагнуур*
4	Газардуулах байгууламжийн цахилгаан үзүүлэлт	*Газардуулах байгууламжийн шилжилтийн эсэргүүцэл 4,0 Ом, 2010. он 05 сар 06 өдрийн 0025 тоот протокол*

3. Трансформаторын дэд станцын цахилгаан хэсэг

1	Хүчний трансформатор	*Үйлдвэрлэсэн улс:* *Заводын маяг:* *Үйлдвэрлэсэн он:* *Хүчин чадал* *Хүчдэл*	*БНХАУ* *№ S9-M* *2010* *63 кВА* *10/0,4кВ*
2	Цэнэг шавхагч	*Маяг:* *Заводын №*	*HY5WS-17/50* *01235*
3	Хуурай салгуур	*Заводын №* *Маяг* *Хүчдэл (кВ)* *Гүйдэл (А)* *Привод:*	*012574* *GW-4/10* *10* *200* *-*
4	Гал хамгаалагч	*Маяг:* *Хайламтгай тавьц*	*ПКТ* *5А*
5	Хуваарилах 0,4 кВ-ын самбар	*Маяг:* *Ерөнхий рубильник:* *Ерөнхий гал хамгаалагч:* *Гаргалгын тоо:* *Гаргалгааны рубильник:* *Гаргалгааны гал хамгаалагч:* *Гүйдлийн тр-р коэф:* *Тоолуурын маяг:* *Тоолуурын заалт:*	 *Р11-100* *ПН-80А* *1 ширхэг* *Р11-50А* *ПН-50А* *100/5* *DTSD111* *0000,0*

Дүгнэлт гаргасан:

Үзлэгийн явцад илэрсэн зөрчилгүй, дутуу ажил байхгүй.
Дэд станцад хүчдэл залгаж болно гэж үзэв.

Гүйцэтгэгч: "Илч" ХХК-ны

Цахилгааны инженер Б. Батмөнх

Мастер: Ж. Батсайхан

Бригадын дарга Т. Батбаяр